

Certificato

Sull' audit superato di conformità igiene

della
Serie di torre di raffreddamento:

XDHL-XDHV | EHL-D-EHVD | XXLD-XXVD

Del produttore LU-VE S.p.A.

**Cliente/
Produttore**

LU-VE S.p.A.
Via Caduti della Liberazione, 53 | 21040 UBOLDO VA
Italia

Criteri di prova:

Come parte del test di conformità di igiene, le esigenze di igiene die seguenti valori di controllo sono state controllate e verificate.

- VDI 6022 Parte 1 (07/2011)
- SITC VA 104-01 (04/2006)
- VDI 3803
- VDI 2047 Parte 2
- VDI 4250 Parte 2

Inoltre, un controllo è stato eseguito per un sistema di gestione della sicurezza (come ad esempio per l'industria chimica), in conformità agli studi HAZOP (Hazard and Operability Studies - Studi sul rischio e sull'operabilità).

Risultato del test:

La conformità della serie di fabbricazione testata con l'esigenze pertinenti die regolamenti di cui sopra nominate è confermata. L'audit interno non ha rivelato il "maggiore non conformità" (Major Non Conformity - NC). Inoltre non è stato trovato un „minore non conformità" (Minor Non Conformity). Attraverso la persecuzione sistematica dei programmi concordati (valutazione del rischio), il miglioramento continuo è stato implementato.

**Gli ingegneri
dell'audit:**

Sig. Willibald Schodorf

Sig. Winfried Hackl

Periodo di validità:

08.2016 - 08.2019

**Numero di
registrazione:**

DFLW 12/16-14

25 gennaio 2017


Willibald Schodorf
Presidente del Comitato tecnico del, DFLW e.V.


Winfried Hackl
Direttore amministrativo, DFLW e.V.

L'audit di conformità di igiene comprende le revisioni e valutazioni (W270 und KTW) die materiali utilizzati. Per l'operazione destinata vengono utilizzati prodotti chimici e disinfettanti approvati.

L'audit è stato effettuato su torri di raffreddamento che si trovano nell'azienda.

Associazione professionale tedesca per l'igiene dell'acqua e dell'aria (DFLW)

Deutscher Fachverband für Luft- und Wasserhygiene e.V. (DFLW)

Marburger Str. 3 | 10789 Berlin | Tel. 030/219098922 | Fax 030/219098923

www.dflw.info

Certificate

on the passed hygiene conformity test

of the
cooling tower series:

XDHL-XDHV | EHL-D-EHVD | XXLD-XXVD

of the manufacturer LU-VE S.p.A.

**Client/
Manufacturer:** LU-VE S.p.A.
Via Caduti della Liberazione, 53 | 21040 UBOLDO VA
Italy

Test criteria: The hygiene-relevant requirements of the following control criteria were tested and audited as part of the hygiene conformity test.

- VDI 6022 Sheet 1 (07/2011)
- SITC VA 104-01 (04/2006)
- VDI 3803
- VDI 2047 Sheet 2
- VDI 4250 Sheet 2

An audit for safety management (as for the chemical industry) has also been carried out according to HOZOP studies (Hazard and Operability Studies).

Test result: The conformity of the tested series with the hygiene-relevant requirements of the above mentioned regulations is confirmed. The internal audit did not reveal any major non conformity (NC). There was also no minor non conformity found. Through the use of systematic follow-up of defined programs (risk assessments) the continuous improvement is implemented.

Test engineers: Mr. Willibald Schodorf Mr. Winfried Hackl

Period of validity: 08.2016 – 08.2019

Registration No.: DFLW 12/16-14

25 January 2017


Willibald Schodorf
President of Committee of Experts, DFLW e.V.


Winfried Hackl
Managing Director, DFLW e.V.

The hygiene conformity test includes the tests and evaluations (W 270 and KTW) of the materials used. Only approved chemicals and disinfectants are used for the intended operation.
The audit was carried out on cooling towers within the company.

German Association for Air and Water Hygiene (DFLW)

Deutscher Fachverband für Luft- und Wasserhygiene e.V. (DFLW)
Marburger Str. 3 | 10789 Berlin | Tel. 030/219098922 | Fax 030/219098923

www.dflw.info